

ОАО «Гродненский механический завод»

(наименование организации)

Форма С-1



Директор

(должность)

(подпись)

С.С.Иворовский

(инициалы, фамилия)

2023 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 15

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» июня 2022г. №114

в составе:

председателя комиссии	Главный инженер	Е.В. Федюкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Руководитель ЭМС	В.И. Михальчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Вед.инженер-энергетик	С.Г. Бородин
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник РУ	Д.К. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер ОЭиРЭС	А.В. Головко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Зам.нач.ПЭО	Я.А. Порманчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по ОТ	К.П. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

#### Текущий ремонт производственного корпуса инв. №00010 по оси С в осях (12-13) (установка ворот)

(наименование объекта)

установлено, что В результате длительной эксплуатации без проведения текущих ремонтов распашных ворот основание из металлического листа поражено коррозией, подверглось деструктивным изменениям (снижение прочностных характеристик – естественный износ шарниров, утрата внешнего вида), состояние заполнения проемов ворот не удовлетворительное, требуется замена ворот 3800x3800 мм (14,44 м<sup>2</sup>).

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство работ в эксплуатируемом здании, наличие действующих инженерных коммуникаций.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: НЕТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ 2023г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 ИЮНЯ 2023г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии	Главный инженер	Е.В. Федюкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Руководитель ЭМС	В.И. Михальчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Вед.инженер-энергетик	С.Г. Бородин
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник РУ	Д.К. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер ОЭиРЭС	А.В. Головко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Зам.нач.ПЭО	Я.А. Порманчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по ОТ	К.П. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м кф	100м2 горизонтальной проекции	0.2	
2.	Ворота секционные, высота до 3м, ширина до 4м, электромеханический привод, с калиткой, кирпичные стены кф	комплект	1	
3.	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизмов открывания	шт	1	
4.	Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами кф	100м	1.009	
5.	Заготовка из листа	м2	19.2	
6.	Нестандартный элемент	м2	17.874	

Составил Инженер ОЭиРЭС  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Головки  
(инициалы, фамилия)

« 13 » июня 2023 г.